

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Усова, д. 28а, Томск, 634041, Телефон/Факс: (382-2) 55-76-97, E-mail: tomsk70@zsib.gosnadzor.ru

---

Колпашевский район, с. Тогур, ул.  
Лермонтова, 40  
*(место составления акта)*

«10» января 2020 года  
*(дата составления акта)*  
11 час. 00 мин.  
*(время составления акта)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**  
**(индивидуального предпринимателя)**  
**№ 33-3/А-КИП-1**

По адресу/адресам:

Юридический адрес: 636451, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40.

Фактические адреса осуществления деятельности:

636451, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40

*(место проведения проверки)*

На основании

распоряжения № 04-33-06/681 от 06.12.2019 заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Клышниково Алексея Валерьевича

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена

**внеплановая выездная**

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная)*

проверка в отношении:

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Тогурская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ "Тогурская СОШ"), ИНН 7007005917.

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

« 30 » декабря 2019 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

« 10 » января 2020 года с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

Продолжительность

«    » \_\_\_\_\_ 20   г. с    час.    мин. до    час.    мин.

Продолжительность

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки:

2 дня /3 часа

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен:

Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а), заверенную копию

Пшеничникова О.А.

/ ✓ *О.А.*

/ 30.12.2019, 11 час.00 мин.

*(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)*

Копию распоряжения/приказа о проведении проверки получил(а):

*(вручено лично, передано по факсу, и т.д. указать способ получения)*

Пшеничникова О.А.

/ ✓ *О.А.*/ направлено по электронной почте  
vvm2005@list.ru 06.12.2019*(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лицо(а), проводившие проверку:

Крель Виктор Александрович, государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали:

Кухарева Лидия Васильевна, заместитель директора по АХЧ.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)***Краткие сведения о проверенной организации, краткая характеристика установленного оборудования.****Общие сведения о юридическом лице.**

Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Тогурская средняя общеобразовательная школа».

Юридический адрес: 636451, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40.

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.

ИНН 7007005917, КПП 700701001, ОГРН 1027003554490.

МБОУ "Тогурская СОШ" зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1027003554490 06 декабря 2002 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по Томской области.

МБОУ "Тогурская СОШ" действует на основании Устава, утвержденного Управлением образования Администрации Колпашевского района (Приказ от 28.06.2017 №619).

Учредителем Учреждения является муниципальное учреждение «Колпашевский район». Основной вид деятельности: образование среднее общее.

Директором МБОУ "Тогурская СОШ" назначена Пшеничникова Олеся Андреевна, Приказ Управления образования Администрации Колпашевского района от 01.06.2018 № 6-к-р.

Ответственным за электрохозяйство назначена заместитель директора по АХЧ Кухарева Лидия Васильевна, приказ №396 от 16.11.2018, проверку знаний по электробезопасности прошла в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора в объеме гр.IV до 1000 В 02.07.2019. Заместителем ответственного за электрохозяйство назначена Лангина Евгения Александровна, приказ №396 от 16.11.2018, проверку знаний по электробезопасности прошла в комиссии Сибирского управления Ростехнадзора в объеме гр.IV до 1000 В 02.07.2019.

### Схема электроснабжения. Надежность. Краткая характеристика установленного оборудования, характеристика сетей.

Электроснабжение здания школы по адресу: с. Тогур, ул. Лермонтова, 40 осуществляется по КЛ-0,4 кВ (ААГ-4х120, L=210 м) от ф.№12 РУ-0,4 кВ ТП Т-1008-2 и по КЛ-0,4 кВ (АВБШв-4х120, L=210 м). Максимальная мощность- 50 кВт. Граница балансовой (эксплуатационной) принадлежности (ответственности) установлена на нижних контактах коммутационных аппаратов ф. №12 и ф. №2 РУ-0,4 кВ ТП Т-1008-2. В отношении надежности электроснабжения объект соответствует II категории.

Электроснабжение столовой школы по адресу: с. Тогур, ул. Лермонтова, 40 осуществляется по КЛ-0,4 кВ (марка, сечение и длина линии документально не установлены) от ф.№4 РУ-0,4 кВ ТП Т-1008-2. Максимальная мощность- 30 кВт. Граница балансовой (эксплуатационной) принадлежности (ответственности) установлена на нижних контактах коммутационного аппарата ф.№4 РУ-0,4 кВ ТП Т-1008-2. В отношении надежности электроснабжения объект соответствует III категории.

Электроснабжение гаража школы по адресу: с. Тогур, ул. Лермонтова, 40 осуществляется по КЛ-0,4 кВ (марка, сечение и длина линии документально не установлены) от ф.№3 РУ-0,4 кВ ТП Т-1008-2. Максимальная мощность- 3 кВт. Граница балансовой (эксплуатационной) принадлежности (ответственности) установлена на нижних контактах коммутационного аппарата ф.№3 РУ-0,4 кВ ТП Т-1008-2. В отношении надежности электроснабжения объект соответствует III категории.(Акты разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акты разграничения границ эксплуатационной ответственности сторон №б/н от 04.07.2016).

Профилактические испытания электроустановок МБОУ "Тогурская СОШ" проводились в августе 2017 г. ЭИЛ ООО «Гидромонтаж плюс», Свидетельство о регистрации лаборатории рег. № 33-83-2015 от 25.11.2015, выдано Сибирским управлением Ростехнадзора, срок действия Свидетельства установлен до 25.11.2018.

Данная проверка проводилась с целью контроля исполнения пункта № 24 предписания Сибирского управления Ростехнадзора № 33-3/П-ТСЭ-10 от 28.03.2018, срок для исполнения которого истек.

*(краткие технические характеристики проверенных объектов, общая характеристика технического состояния объектов, констатация фактов соблюдения обязательных требований, информация о нарушениях, выявленных и устраненных в период проверки*

В ходе проведения проверки:

- Установлено, что пункт № 24 предписания Сибирского управления Ростехнадзора № 33-3/П-ТСЭ-10 от 28.03.2018 выполнен в полном объеме и в установленный срок.

№ пп предписания	Конкретное описание (характер) выявленного нарушения	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лица, допустившие нарушения
п.№ 24 предписания № 33-3/П-ТСЭ-10 от 28.03.2018	Степень обеспечения надежности электроснабжения здания школы не соответствует установленной II категории	<b>Выполнено</b> <b>Копии на 8 л.</b>	-

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний); нарушений не выявлено.

(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки оформлен на 4 листах в 2-х экземплярах

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1.	Контракт № 8-Р «Ремонт резервного силового кабеля от ТП до здания школы МБОУ «Тогурская СОШ» по адресу: Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40» от 05.09.2019 (копия на 4 л.).
2.	Акт на дополнительные работы от 11.09.2019 (копия на 1 л.).
3.	Акт приемки выполненных работ по ремонту резервного силового кабеля от ТП до здания школы МБОУ «Тогурская СОШ» по адресу: Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40, от 07.10.2019 (копия на 2 л.).
4.	Протокол испытания силовых кабельных линий 0,4 кВ (копия на 1 л.).

*(предписания об устранении выявленных нарушений, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)*

Подписи лиц, проводивших проверку:

Крель Виктор Александрович  
\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Кухарева Лидия Васильевна  
\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Пшеничникова Олеся Андреевна, директор МБОУ «Тогурская СОШ»

*(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

«10» января 2020 года

\_\_\_\_\_

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)